

Обозначение группы		БА-1	БА-2	БА-3	БА-4		2	3	4					№1	№2	№3	№4
Наименование потребителя, назначение линии	Ввод 1 Питание квартиры	Питание блоков автоматизации номера и периферии (пункт климатконтроля)	Питание блоков автоматизации номера и периферии (пункт климатконтроля)	Питание блоков автоматизации номера и периферии (пункт климатконтроля)	Питание блоков автоматизации номера и периферии (пункт климатконтроля)	Холодильник	Мастер-выключатель всех потребителей квартиры	Теплый пол ванной	Полотенцесуш. ванной	Розеточная группа 1 Кухня	Розеточные группы 2	Кухонная плита	Вытяжка	Приветственное освещение	Освещение		
Установленная мощность, кВт	20,0 кВт																
Расчётная мощность, кВт	13,0 кВт																
Расчётный/пусковой ток, А	62,2 А																
Марка кабеля	ВВГнг(А)-LS					ВВГнг(А)-LS		ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS	ВВГнг(А)-LS
Число жил×сечение кабеля	3х16					3х2,5		3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х2,5	3х6	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5	3х1,5
Способ прокладки кабеля																	

Задание в раздел ЭМ:

1. *Предусмотреть разделом ЭМ установку в индивидуальных квартирных щитках оборудования помеченного красным цветом*
2. *Модульные контакторы КМ1-КМ3 в модификации с ручным управлением, катушка 230VAC*
3. *Количество линий для БА-хх-ууу (QF2) предусмотреть:*
   - 3.1. *Для 1к квартир - 1шт.*
   - 3.2. *Для 2к квартир - 2шт.*
   - 3.3. *Для 3к квартиры - 3шт.*
   - 3.4. *Для 4х квартир - 4шт.*

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Полевой			01.22
Разработал		Клубков			01.22
Н.контр		Усевич			01.22

СПП-5-21-03-ЭОМ.2

Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами

Апартаменты Блок А. Номерной фонд

Стадия	Лист	Листов
Р	44	

Подтип №10. Принципиальная схема щита ЩК

ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"

Копировал

А4х3