



Обозначение щита
 ЩЗ-5.1 $\frac{20}{0,57}$ ← расчетная мощность, кВт
 ← потеря напряжения, %

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
 расчетных данных магистралей

(A)-B-C-D-E, где:
 N-K-L-M-O

A - номер магистралей по плану сети
 B - расчетная мощность, кВт
 C - естественный коэффициент мощности (cos φ)
 D - расчетный ток, А
 E - длина магистралей, м
 N - расчетный момент питающей линии, кВт.м
 K - потери напряжения на участке сети, %
 L - марка проводника
 M - сечение проводника, кв.мм
 O - способ прокладки

					СПП-5-21-03-ЗОМ				
					Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами				
Изм.	Кол.уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата				
ГИП		Клименко			12.21	Апартаменты Блок А	Стация	Лист	Листов
Разработал		Клубков			12.21		Р	2	
						Принципиальная схема учета и электроснабжения ВРУ-1	ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"		
И.контр	Усевич				12.21				