


| Данные питающей сети | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Распределительный пункт | Тип | Рр, кВт Ip, А | Аппарат ввода | Ном. ток, А |
| | № по плану | Ру, кВт | Аппарат на отход. линиях | Ном. ток, А |
| Маркировка по плану | | | | |
| Марка кабеля, сечение | | | | |
| Пускорегулирующий аппарат / Ток защитного элемента | | | | |
| Маркировка по плану | | | | |
| Электроприемник: Марка кабеля, сечение | | | | |

| Обозначение по части ОВ | ПВ-1 | | ПВ-2 | | ПВ-3 | | В-8 | В-19 | В-9 | В-20 | В-10 | В-21 | В-11 | П-1 | П1-н | П-2 | П2-н | П-3 | П-3н | П-УР | В-3 | В-5 | В-6 | В-7 | В-1 | В-4 | В-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ном. мощность, кВт | 7,5 | 2,2 | 11,0 | 4,0 | 15,0 | 3,0 | 0,55 | 1,5 | 0,55 | 2,2 | 0,55 | 2,2 | 0,1 | 0,35 | 6,0 | 0,35 | 6,0 | 0,37 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 9,7 | | 15,0 | | 18,0 | | 2,05 | | 2,75 | | 2,85 | | | 6,35 | | 6,35 | | 0,57 | | | 0,5 | | | | 0,2 | | |
| Ток, А Iн/Iпуск | 14,3 | 4,2 | 20,6 | 7,6 | 28,5 | 5,7 | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 4,4 | 1,0 | 4,4 | 0,4 | 0,7 | 9,1 | 0,7 | 9,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| | 18,5 | | 28,2 | | 34,2 | | 3,8 | | 5,4 | | 5,6 | | | 9,8 | | 9,8 | | 1,1 | | | 2,0 | | | | 0,8 | | |
| Наименование механизмов | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор приточной установки | Нагреватель приточной установки | Вентилятор приточной установки | Нагреватель приточной установки | Вентилятор приточной установки | Насос | Узел регулирования охладителя П3 | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки | Вентилятор вытяжной установки |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Клименко | | | 12.21 | СПП-5-21-03-ЭОМ | | |
| Разработал | | Клубков | | | 12.21 | Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами | | |
| | | | | | | Апартаменты Блок А | Стадия: Р | Лист: 13 / Листов: |
| Н.контр | | Усевич | | | 12.21 | Принципиальная схема щита силового вентиляции ЩСВ2-1 | ООО "РЕГИОНПРОЕКТ" | |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | А4х3