

Распределительный пункт												
Данные питающей сети	Тип	Рр, кВт Ip, А	Аппарат ввода	Ном. ток, А								
	№ по плану	Ру, кВт	Аппарат на отход. линиях	Ном. ток, А								
Маркировка по плану												
Марка кабеля, сечение												
Пускорегулирующий аппарат / Ток защитного элемента												
Маркировка по плану												
Электроприемник: Марка кабеля, сечение												
Обозначение по части ОВ			П-4	П-5	П-6	П6-н	В-12	В-13	В-14	В-15	В-16	В-17	В-18
Ном. мощность, кВт			2,2	5,5	0,41	8,0	0,55	5,5	1,5	0,55	0,1	0,1	0,1
					8,41		8,4						
Ток, А Iн/Iпуск			4,2	10,5	0,8	12,2	1,0	10,5	3,0	1,0	0,4	0,4	0,4
					13,0		16,0						
Наименование механизмов			Вентилятор приточной установки	Вентилятор приточной установки	Вентилятор приточной установки	Нагреватель приточной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки	Вентилятор вытяжной установки

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГИП		Клименко			12.21
Разработал		Клубков			12.21
Н.контр		Усевич			12.21

СПП-5-21-03-ЭОМ

Гостиничный комплекс категории 5 звезд с апартаментами

Апартаменты Блок А

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Принципиальная схема щита силового вентиляции ЩСВ-1

ООО "РЕГИОНПРОЕКТ"

Копировал А3